



Barczewo, dnia 20.06.2025 r.

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

„WYKONANIE INSTALACJI PPOŻ. w zakresie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie”

Znak sprawy: ZP.252.6.2025

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego następująco:

1. Treść Pytania ust. 1 pkt. 2 lit. a ROZDZIAŁ VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W nawiązaniu do zapisu punktu 2) lit. a) zapytania ofertowego, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu posiadania ważnego certyfikatu kwalifikacji rynkowej pt. „Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi” również posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane), które uprawniają do projektowania tego typu systemów.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Zapytania ofertowego następująco:

ROZDZIAŁ X.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:

- a) dysponuje co **najmniej 1 osobą** posiadającą ważny certyfikat nadający kwalifikacji rynkowej pn.: **“Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi” lub** posiadającą **uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych** (zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane)



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zamawiający modyfikuje również treść Załącznika Nr 6 do Zapytania ofertowego – WYKAZ OSÓB – zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Zapytania ofertowego – WYKAZ OSÓB – po zmianie

2. Treść Pytania - Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia

W dokumencie przedmiot zamówienia jest „System powinien również posiadać **certyfikaty VdS oraz FM zgodnie z normami EN 54-2 i EN 54-4.**” – aktualnie w Polsce jest jeden producent który posiada certyfikat VDS (niemiecki certyfikat) czy przewidują Państwo montaż elementów innego producenta posiadającego wymagane Polskie certyfikaty?

Odpowiedź:

Zamawiający w Rozdziale VI „Równoważność” Zapytania ofertowego w Załączniku Nr 4 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia określił, że dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych.

3. Treść Pytania - Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia

W dokumencie przedmiot zamówienia jest” **Zakres I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**, obejmuje:

- 1) wykonanie kompletnego projektu **Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)**,
- 2) wykonanie dokumentacji powykonawczej

Czy przewidują Państwo wykonanie jednego projektu Wykonawczego oczywiście uzgodnionego z Rzecznawcą ds. Ppoż?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga sporządzenia:

- 1) kompletnego projektu wykonawczego Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) uzgodnionego z Rzecznawcą ds. Ppoż,
- 2) wykonanie dokumentacji powykonawczej

4. Treść Pytania - Termin realizacji zamówienia

W związku z terminem wykonania usługi 3 miesiące nie realne jest wykonanie 2 projektów

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego następująco:

1) ust. 4 Załącznika nr 1 - Formularz ofertowy

Termin realizacji: **3 4 MIESIĄCE** od dnia podpisania umowy

2) ust. 1 § 6 Załącznika Nr 7 - Wzór umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy: **3 4** miesiące od dnia podpisania Umowy

5. Treść Pytania - Termin składania ofert

W związku z brakiem dokumentacji projektowej budynku i wymaganą wizją lokalną prosimy również o wydłużenie terminu składania ofert do 04.07.2025 r.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Zapytania ofertowego zgodnie z poniższym:



ROZDZIAŁ IX.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia: **26 czerwca 2025 roku** do godz. **11⁰⁰** na adres poczty e-mail: przetargi@barczewo.pl
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **26 czerwca 2025 roku o godz. 11¹⁵**
3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, opatrzonej przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę na adres poczty e-mail: przetargi@barczewo.pl z dopiskiem: **ZP.252.6.2025 „WYKONANIE INSTALACJI PPOŻ w zakresie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie”**

DYREKTOR

Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
Anita Karnacewicz
(-)